АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Одинцовская электросеть»

Юридический адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.9,143006
Адрес для корреспонденции:
Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.9, 143006
Тел. 8(495)593-47-60, e-mail:odec@odec.ru, www.odec.ru

ОКПО 45713987, ОГРН 1085032325520, ИНН/КПП 5032199726/503201001

Приложение №1
к договору № ТП-05-15-1201-102-520
от «25» августа 2015 г.
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц
в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
и которые используются для бытовых и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности))

№ ТУ-05-15-1201 **"17" августа 2015 г.**

Акционерное общество «Одинцовская электросеть»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
Бедрик Роман Владимирович
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **электроустановка жилого дома**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул.Железнодорожная, д.36**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **15 кВт**
4. Категория надежности: **Третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,38 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2015 г.**
7. Точка присоединения: **ПС 334"Немчиновка" РП-16168 фидер7 РТП-51071, ТП-510786(тр-р1х400кВА), ближайшая опора существующей ВЛ-0,4 кВ**
8. Основной источник питания: **ПС 334 "Немчиновка"**
9. Резервный источник питания **нет**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия, выполняемые АО «ОЭС» за счёт средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: отсутствуют.

10.2. Мероприятия, выполняемые АО «ОЭС» за счёт средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения: отсутствуют.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Выполнить однолинейную схему вводного распределительного устройства и согласовать в установленном порядке.

11.2. Смонтировать ответвление к вводу и ввод.

11.3. Установить вводное распределительное устройство. Работы по монтажу энергопринимающих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и НТД.

11.4. Граница балансовой принадлежности - места контактных присоединений автоматического выключателя на опоре подключения

11.5. Узел учёта электроэнергии выполнить в соответствии с Приложением - техническими условиями на организацию учета Службы УТЭЭ и АИИСКУЭ АО «ОЭС»

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **два года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

От АО «ОЭС»

Первый заместитель генерального директора _____ **Р.А. Крылов**

Заместитель генерального директора-главный инженер _____ **А.Н.Четвертков**

От Заявителя **Р.В.Бедрик**

По доверенности №3-3365

"25" 08 2025 г.

Исп.Голпеева Е.А. тел. 597-38-59

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Одинцовская электросеть»

Юридический адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.9,143006
Адрес для корреспонденции:
Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.9, 143006
Тел. 8(495)593-47-60, e-mail:odec@odec.ru, www.odec.ru

ОКПО 45713987, ОГРН 1085032325520, ИНН/КПП 5032199726/503201001

19 августа 2015 г.
Приложение
к № -**ТУ-05-15-1201**

№ 2 617

Одинцовский р-н ,
с.Ромашково, ул.Железнодорожная, д.36
электроустановка жилого дома

Бедрик Роман Владимирович

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ТП- 510786, 15 кВт)

Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителя приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию, возлагается на собственника энергопринимающих устройств.

Для определения объема потребления электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.12.2004 №861, ПУЭ, ПТЭЭП и РД 34.09.101-94, собственнику энергопринимающих устройств необходимо выполнить следующее:

1. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности:

На границе балансовой принадлежности установить:

- прибор учета электроэнергии. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше;
- устройство релейной защиты (автоматический выключатель). Устройство релейной защиты установить в боксе с возможностью пломбировки;
- устройство обеспечивающее контроль величины максимальной мощности (в качестве устройства может быть использован прибор учета электроэнергии NP-73 прямого включения входящий в систему учета электроэнергии АО «Одинцовская электросеть»).

2. Требования к местам установки, монтажу приборов учета электрической энергии:

Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение установить систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета в адрес АО «Одинцовская электросеть».

При монтаже системы учета руководствоваться требованиями ПУЭ гл. 1.5, 7.1.

Приборы учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

Приборы учёта смонтировать в герметичном, защитном шкафу (боксе) наружной установки, имеющих жесткую конструкцию. Цепи учёта должны быть защищены от механических повреждений, промаркированы, проложены единым жгутом и не иметь разрывов.

Использовать схему подключения счетчиков в соответствии с паспортом на приобретенный прибор учета.

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. В данном случае объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики до места установки прибора учета.

3. **Допуск в эксплуатацию:**

Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию.

Допуск прибора учета в эксплуатацию - процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается документальным оформлением результатов допуска (Акт допуска прибора учета в эксплуатацию).

Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.

Собственник энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес АО «Одинцовская электросеть».

4. **Срок действия ТУ- 2 года .**

Начальник СУТЭ и АИИСКУЭ
АО «Одинцовская электросеть»

_____ **Бекетов В.А.**

Исполнитель:
Соколович А.Н.
Тел: *8 (498) 595-49-00*