11.2. Получить Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, Акт о выполнении технических условий, Акт об осуществлении технологического присоединения.

11.3. При использовании электротермических установок получить согласование в Ростехнадзоре.

12. Подключение заявленной электрической мощности осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТом 32144-2013.

В случае наличия у Заявителя электрооборудования, предъявляющего требования к качеству электроэнергии выше установленных ГОСТом 32144-2013, установить агрегат бесперебойного питания со стабилизатором напряжения обеспечивающий требуемое качество электроэнергии.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет **2** года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор **К.К. Зубов**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ * ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК * ОГРН 1025002602461 * «ЭЛЕКТРОСЕТЬ-КЛИМОВСК»

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Приложение №1
к договору №25 от «06» 05 2016 г.
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№22 «06» 05 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск
«Электросеть - Климовск»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
Красильников Илья Валерьевич
(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя **земельный участок для ИЖС**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя **г. Климовск, СНТ №1, уч. 84**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет **15 кВт**
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности **III**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение **0,4 кВ**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя _____
7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) **фазные и нулевой провода на ближайшей опоре ВЛ – 0,4 кВ СНТ №1**
8. Основной источник питания **ТП 314 (питание от ПС №104 «Климовская»)**
9. Резервный источник питания **отсутствует**
10. Сетевая организация осуществляет:

а) подготовку и выдачу технических условий;

б) производит проверку выполнения технических условий Заявителя (выполнить технические осмотры присоединяемых энергопринимающих устройств);

в) производит фактические действия по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети;

г) составляет Акт о технологическом присоединении и Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

11. Заявитель осуществляет:

Выполнение электроснабжения токоприемников от сети 0,4 кВ сетевой организации в соответствии с действующей нормативной документацией для чего необходимо:

а) выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии в соответствии с требованиями раздела 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. Установить прибор учета номинальным током 5(60)А.

б) предусмотреть в узле учета автоматический выключатель. Ток отключения определить расчетом.

в) установить вводно-распределительное устройство. Вводной автоматический выключатель установить на ток до 25 А.

г) внутренние электропроводки рекомендуется выполнить в соответствии с указаниями типового проекта 5.407-153.

д) выполнить заземление в соответствии с типовым проектом 3.407.1-150 и «Типовой инструкцией по электроснабжению индивидуальных домов и других личных сооружений».

11.1. Выполнить строительно-монтажные работы в пределах границ участка и предоставить объем работ в МУП Г.о. Подольск «Электросеть – Климовск».